

ezú**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8**PROTOKOL O ZKOUŠCE**

L 1056

Číslo protokolu: 250177-01/02

Datum vydání: 31. 1. 2025

Výrobek: Fotovoltaický rozváděč FVE - Minipol
Typ: F-MI... (viz příloha)
Jmenovité hodnoty: 1000 V DC, 256 A, max. 10 kA, IP65
Výrobní číslo: 200886
Výrobce: Schrack Technik spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 Hostivař,
Česká republika
Výrobní místo: -
Objednavatel: Schrack Technik spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 Hostivař,
Česká republika
Počet zkoušených vzorků: 1
Vzorky předloženy dne: 12. 11. 2024
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době od 6. 1. 2025 do 31. 1. 2025
Jiné údaje: -
Zkušební předpis: ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:2021, příloha DD

Zpracoval: Jiří Houska

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 14

Počet příloh: 1

Počet stran příloh: 1

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Zkušební laboratoř č. 1056 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.