

**ezú****Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**  
Pod lísem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8**PROTOKOL O ZKOUŠCE**

Číslo protokolu: 250177-01/01

Datum vydání: 30. 1. 2025

**Výrobek:** Fotovoltaický rozváděč FVE - BK050  
**Typ:** F-05... (viz příloha)  
**Jmenovité hodnoty:** 1000 V DC, 128 A, max. 10 kA, IP65/20  
**Výrobní číslo:** 200885  
**Výrobce:** Schrack Technik spol. s r.o.  
Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 Hostivař,  
Česká republika  
**Výrobní místo:** -  
**Objednavatel:** Schrack Technik spol. s r.o.  
Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 Hostivař,  
Česká republika  
**Počet zkoušených vzorků:** 1  
**Vzorky předloženy dne:** 12. 11. 2024  
**Místo provedení zkoušek:** Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.  
**Zkoušky prováděny v době** od 25. 11. 2024 do 30. 1. 2025  
**Jiné údaje:** -  
**Zkušební předpis:** ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:2021, příloha DD

Zpracoval: Jiří Houska

Schválil: Lukáš Burda  
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 14

Počet příloh: 1

Počet stran příloh: 1

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.  
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.  
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Zkušební laboratoř č. 1056 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.