

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHÉCHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260190

Výrobek: Skříň pro rozvodnice

Typ: BK080xxx (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: IP40, IK07, vnitřní provedení

Objednatel: Schrack Technik spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 Hostivař, Česká republika

Výrobce: Schrack Technik spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 Hostivař, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 251611-01/01 ze dne: 30.04.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 62208 ed. 3:2024

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 251611 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 12.05.2029

13.05.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



* C E R / 1 2 6 0 1 9 0 *

251611-01